



**UWAGI.**

1. W istniejącej tablicy rozdzielczej RK zabudować dodatkowe wyłączniki instalacyjne C10A.
2. Konstrukcję drzwi uziemić przez połączenie przewodem ochronnym 6mm z uziemieniem tablicy

**Ochrona dodatkowa – Samoczynne wyłączenie  
Układ połączeń TN-S**

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BUDOWLANO - HANDLOWE <b>ARCHIN</b>			
WROCLAW 54 - 130, BULWAR IKARA 17/1A TEL/FAX 071 351 45 23			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	Przebudowa pomieszczeń, montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy rampie oraz modernizacja sali widowiskowej w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Centrum Kultury Wrocław Zachód, ul. Chodebuska 4-6, 54-433 Wrocław, cz. dz. nr 1/5, 1/6, 1/7, AM-4, Obręb Nowy Dwór		Projekt Budowlany
TYTUŁ RYSUNKU	<b>Schemat zasilania drzwi i kurtyn</b>		ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT	inż. Alfred Borsewicz	295/77/Wwm	Skala
SPRAWDZIŁ	mgr Inż. Bogusław Zlelnik	27/84/WBPP	Data 04.2019
			Rysunek nr <b>03</b>